

## 富葵精密組件（深圳）有限公司

2013年01-03月份委託第三方檢測檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
1月		8.05	29	0.152	5.31	0.079
2月		7.83	<16	0.134	0.15	0.142
3月		7.95	25	0.081	0.08	0.100
	執行標準	6-9	80	0.5	15	1.0

注：其他廠區暫未委外檢測